



Załącznik do Projektu Technicznego
w sprawie wojewódzkiego
Rejonu Drog Wojewódzkich
87-200 WARSZAWA, ul. 1 Maja 61
tel. (022) 626 10 00, fax 626 10 01
Załącznik nr RDW-120/5360/74/2004
2 odc. 10.12.2004.

LEGENDA - OZNACZENIA DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO ZADANIA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI MIEJSCOWOŚCI GMINY RADZYŃ CHELMIŃSKI ODCINEK SIECI NR 1,8,14,

- KOLOR CZARNY
 - KOLOR NIEBIESKI
 - KOLOR CZERWONY
 - KOLOR ZIELONY
 - KOLOR BRĄZOWY
- PROJEKTOWANY WODOCIĄG
ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
ISTNIEJĄCA LINIA TELEFONICZNA
ISTNIEJĄCA LINIA ENERGETYCZNA
ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACYJNA
HYDRANTY PRZECIWOPOŻAROWE
RURA OCHRONNA NA PRZESZKODACH
WĘZŁY Z ZASUWAMI NA SIECI
BLOKI OPOROWE NA WĘZŁACH
NR PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU

UWAGA DLA ARK. 7

- 7 ODCINEK WODOCIĄGU W UL. TYSIĄCLECIA DO WĘZŁA W-13 DŁ. 275 m,
WYKONAĆ PRZEWIERTEM STEROWANYM NA GŁĘBOKOŚCI 2,0 m
W MIEJSCACH LOKALIZACJI OPASEK NA PRZYŁĄCZA
WYKONAĆ PUNKTOWE WYKOPY W SZALUNKU
O WYM. 1,2 X 1,2 m GL. 1,8 m SZT. 10
- 8 WŁĄCZENIE WODOCIĄGU DO NOWOPROJEKTOWANEJ SIECI HDPE Ø 250.
ZAWARTEJ W PROJEKCIE TECH. STACJI UZDATNIANIA WODY
W WĘZLE NR 13 POPRZEC ZASUWĄ Ø 200

Ø 40	OPASKI NA RURĘ	Ø 160	Ø 110	Ø 90	Ø 200
4					1
4	1				
8	1				
4					1
10					1
4					1
4					1
8					1
4					2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
GEOPRIM Sp. z o.o.
ul. Wolności 44, tel./fax 650 65 75
87-200 WARSZAWA