

P.S. Linzaj K

Grudziądz, dnia 11 stycznia 2023 r.



Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Radzyń Chełmiński  
Pl. Tow. Jaszczurczego 9  
87-220 Radzyń Chełmiński  
Egz. nr 1

Znak sprawy: N.HŚ 9020.1.2.1.1.23

## O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Radzyń Chełmiński za 2022 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w niżej wymienionych punktach poboru:

| Lp. | Numer sprawozdania                                  | Data poboru   | Miejsce poboru                         |
|-----|---|---------------|--|
| 1.  | 25/G/22/L.HŚ<br>25.1/G/22/L.HŚ                      | 22.03.2022 r. | Ośrodek Zdrowia Radzyń Chełmiński      |
| 2.  | LF.9051.2.57.1.22<br>108/N/HK/2022<br>109/N/HK/2022 | 22.03.2022 r. | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 3.  | 2869/2022   | 19.04.2022 r. | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 4.  | 2996/2022   | 25.04.2022 r. | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |

|     |                            |               |  |
|-----|----------------------------|---------------|--|
| 5.  | 4394/2022                  | 06.06.2022 r. | Budynek mieszkalny Szumiłowo 11                                |
| 6.  | 4395/2022                  | 06.06.2022 r. | Przepompownia ścieków Radzyń Chełmiński                        |
| 7.  | 8168/2022<br>453119/22/GDY | 07.10.2022 r. | Ośrodek Zdrowia Radzyń Chełmiński                              |
| 8.  | 8169/2022                  | 07.10.2022 r. | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński                         |
| 9.  | 8170/2022                  | 07.10.2022 r. | Stacja uzdatniania wody Radzyń Chełmiński<br>- woda uzdatniona |
| 10. | 9612/2022                  | 21.11.2022 r. | Ośrodek Zdrowia Radzyń Chełmiński                              |

## STWIERDZA

**Przydatność wody do spożycia** przez ludzi z wodociągu publicznego Radzyń Chełmiński.

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w roku sprawozdawczym pobrał 2 próbki wody, natomiast administrator wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał łącznie 8 próbek ze stacji uzdatniania wody i u odbiorców wody.

Badania próbek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72h.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, indeks nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, antymon, chloroform, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2 – dichloroetan, bromodichlorometan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan i pestycydy oraz ich sumę.

W roku sprawozdawczym woda charakteryzowała się stałą i dobrą jakością pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W badanej wodzie stwierdzono incydentalnie

ponadnormatywne ilości manganu oraz zwiększoną wartość indeksu nadmanganianowego. Administrator podjął szybkie działania naprawcze i doprowadził jakość wody w zakresie wskazanych wyżej parametrów do zgodnych z normami.

Pozostałe wyniki wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Radzyń Chełmiński.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia.

Wyk. w 2 egz.

1. adresat – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 2

Sporządziła: A.S.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU  
*Beata Kruszką*