



Rywałd Królewski, dnia 23 września 2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Rywałdzie
Rywałd Królewski
87-220 Radzyń Chelmiński
NIP: 876 246 00 23
REGON: 040009056

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA

Dotyczy postępowania: **Odnowienie cel klasztornych przyległych do „celi prymasowskiej” ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chelmiński”.**

Pytanie nr 1:

Jaki rodzaj misek ustępowych, sedesów, przycisków spłukujących przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Należy przyjąć armaturę zgodną z katalogami firm z zachowaniem jednolitości.

Pytanie nr 2:

Jaki rodzaj umywalk, baterii umywalkowych, kabin prysznicowych, brodzika i baterii prysznicowej przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Należy przyjąć armaturę zgodną z katalogami firmy z zachowaniem jednolitości.

Pytanie nr 3:

Jaki rodzaj lamp wiszących w celach i korytarzu, lamp sufitowych w łazienkach przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje przyjęcie do wyceny opraw oświetleniowych w technologii LED do użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem, że w przestrzeni narażonej na wilgoć i osiadanie pary wodnej muszą



mieć wskaźnik szczelności na poziomie minimum IP44. Jednocześnie informuję, że parametry szczegółowe jak barwa i moc zostaną określone z Zamawiającym w trakcie realizacji.

Pytanie nr 4:

Czy i ewentualnie jaki zakres robót należy przyjąć w obszarze robót wentylacyjnych?

Odpowiedź:

Zakres robót montażowych wentylacji sanitariatów proponuję przyjąć wyprowadzenie przewodów powyżej poziomu podłogi strychu a następnie podłączyć do kolektorów centrali wentylacji wywiewnej z wyrzutnią w dachu.