

Grudziądz, dnia 13 stycznia 2025 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Pl. Tow. Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
Egz. nr 1

ROS. p. S. Liszaj
16.01.2025 dec

Znak sprawy: N.HŚ 9020.1.2.1.1.2025

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Radzyń Chełmiński za 2024 rok.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu dokonał analizy wyników badań zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu (przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu). Zestawienie sprawozdań zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1968/2024	14.03.2024 r.	Stacja uzdatniania wody Radzyń Chełmiński - woda uzdatniona
2.	1969/2024	14.03.2024 r.	Budynek mieszkalny Szumiłowo 11
3.	64/G/24/W/L.M 64/G/24/L.HŚ 64.1/G/24/W/L.HŚ	07.05.2024 r.	Przepompownia ścieków Radzyń Chełmiński
4.	65/G/24/W/L.M 65/G/24/L.HŚ 65.1/G/24/W/L.HŚ	07.05.2024 r.	Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie 11

5.	3615/2024	13.05.2024 r.	Przepompownia ścieków Radzyń Chełmiński
6.	8503/2024 655690/24/GDY	15.10.2024 r.	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	8504/2024	15.10.2024 r.	Ośrodek Zdrowia Radzyń Chełmiński
8.	8505/2024	15.10.2024 r.	Przepompownia ścieków Radzyń Chełmiński
9.	8711/2024	23.10.2024 r.	Ośrodek Zdrowia Radzyń Chełmiński
10.	8712/2024	23.10.2024 r.	Przepompownia ścieków Radzyń Chełmiński
11.	8964/2024	04.11.2024 r.	Ośrodek Zdrowia Radzyń Chełmiński
12.	8965/2024	04.11.2024 r.	Przepompownia ścieków Radzyń Chełmiński
13.	8966/2024	04.11.2024 r.	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w roku sprawozdawczym pobrał 2 próbki wody. Badania wody zostały przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Mikrobiologicznego Żywności i Wody oraz Oddział Laboratoryjny Laboratorium Fizykochemiczne Wody i Środowiska Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu. Administrator wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał łącznie 11 próbek ze stacji uzdatniania wody i u odbiorców wody. Badania wody wykonywało Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu oraz Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. zo.o. z Gdyni. Laboratoria te posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań.

Badania próbek wody wykonano w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, Enterokoki w 100 ml wody oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72h w 1 ml wody.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, indeks nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, antymon, chloroform, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2 – dichloroetan, bromodichlorometan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan i pestycydy oraz ich sumę.

W badanej próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 07.05.2024 r. w jednym punkcie zgodności stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wydał komunikat o warunkowej jakości wody do spożycia oraz wszczął postępowanie administracyjne. Administrator podjął działania naprawcze, które w krótkim czasie pozwoliły na doprowadzenie jakości wody w zakresie wskazanych parametrów do zgodnej z normami. Sprawozdanie z badań wody pobranej przez administratora w dniu 13.05.2024 r. potwierdziły doprowadzenie jakości do zgodnej z wymaganiami mikrobiologicznymi.

W zakresie fizykochemicznym w sprawozdaniach z badań wody pobranej w dniu 15.10.2024 r. przez administratora, odnotowano podwyższoną barwę w trzech punktach zgodności. Administrator podjął szybkie działania naprawcze i doprowadził jakość wody w badanym zakresie do zgodnej z wymaganiami. Sprawozdania z badań wody pobranej przez administratora w dniu 04.11.2024 r. potwierdziły doprowadzenie jakości do zgodnej z wymaganiami fizykochemicznymi. Przekroczenie miało charakter incydentalny i nie wpłynęło na ostateczną ocenę jakości wody.

Pozostałe wyniki wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, dokonując analizy wyników badań zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody za 2024 rok, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczaną z wodociągu publicznego Radzyń Chełmiński, zarządzanego przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.

Wyk. w 2 egz.

1. adresat – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 2

Sporządziła: A.S. tel 564517827

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
Beata Kruszcza