

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego w składzie:

1. Kryszevska Honorata - przewodnicząca komisji
2. Bryliński Jan - członek komisji
3. Rajnik Jan - członek komisji
4. Sołtys Anna - członek komisji
5. Sowińska Teodora - członek komisji

w dniu 6 listopada 2007r. na podstawie wydanego upoważnienia Nr 5/07 z dnia 24 października 2007r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego.

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola remontu i kosztów za 2006 r. kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

2. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

3. Dane osobowe kierownictwa jednostki:

1. mgr Krzysztof Chodubski – Burmistrz Miasta i Gminy zatrudniony na podstawie wyboru – zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzynie Chełmińskim z dnia 17 listopada 2006r.

4. Wyjaśnień udzielali:

1. Nowakowska Ewelina – podinspektor UMiG

5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli:

W 2006r. w kotłowni przy Urzędzie Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim nie były prowadzone żadne remonty, a jedynie były dokonywane drobne, doraźne naprawy, które wykonywali pracownicy Urzędu. Całkowity koszt utrzymania kotłowni za 2006 r. wyniósł 21 007,73zł. Z kwoty tej wydano na: zakup ok. 59 ton mialu – 12 966,80zł., na inne materiały – 100,66 zł., energię elektryczną 501,84 zł., usługi (przegląd gaśnic, usługi kominiarskie) – 104 zł., pozostałe koszty (umorzenie) - 1 078,69 zł., ochronę środowiska – 1 426,40 zł., wynagrodzenie palacza – 4 059,52 zł., oraz na wzrost płac o 9% - 365,36 zł. i wzrost cen o 2,5% - 404, 46zł. Dochody ze sprzedaży ciepła za 2006r. wyniosły 6 009 zł. Wszystkie wyżej wymienione koszty są kosztami netto, bez podatku VAT i zostały wyliczone na podstawie rachunków, faktur, dokumentów księgowych. Z kotłowni opalane są pomieszczenia Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 627 m² oraz cztery lokale mieszkalne – 188 m².

6. Wykorzystane dowody:

- zestawienie kosztów dla kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy za 2006r.

7. Wykaz nieprawidłowości ustalony przez Komisję Rewizyjną:
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

8. Wnioski pokontrolne:
Wniosków pokontrolnych nie wydano.

Na tym protokół zakończono.

Podpis kierownika jednostki
Kontrolowanej

Wójt
MIASTA I GMINY

Wójt
.....

(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. *Stacy*
2. *Beata Sowiak*
3. *Rajnik Jan*
4. *Sotna Ane*
5. *Dryg*

Uwagi i zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy
podpisania protokołu:

.....
.....
.....
.....